



**VODA GAREŠNICA D.O.O.**  
**Mate Lovraka 30**  
**43280 Garešnica**  
**OIB: 28215207993**  
**IBAN: HR5724020061100693601**

---

Garešnica, 26. ožujka 2018

SVIM KORISNICIMA

Predmet: Obavijest

Analizom uzoraka vode uzetih u dječjem vrtiću "Maslačak" u Garešnici ustanovljeno je prekoračenje od maksimalno dozvoljene koncentracije za parametar "Klorit", po dojavi o prekoračenju od Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo, vrši se ispiranje vodovodne mreže na lokaciji dječjeg vrtića te će se 27.03.2018. godine ponoviti analiza za navedeni parametar, te o rezultatima analize dati informacija na web stranici.

S poštovanjem,



Rukovoditelj:  
Zdravko Bogović